

ПАЛЬНИК НА ВІДХОДАХ ДЕРЕВИНИ

Проаналізовано перспективи використання відходів деревини в Україні з вологістю 9,5...50%, вказано на перспективність переобладнання газових котлів за рахунок встановлення пальників на відходах деревини, проаналізована конструкція пальника потужністю 3000 кВт, що працює на відходах деревини. З використанням математичної моделі теплогідродинамічних процесів в пальнику, що побудована з врахуванням Нормативного метода теплового розрахунку котлоагрегатів, балансів рівнянь газогенерації та особливостей конструкції пальника, проведені числові дослідження режимів його роботи. Проаналізований вплив характеристик палива і утвореного синтез-газу та, режимів роботи пальника на його теплотехнічні показники – розрахункову температуру факелу, поверхні футеровки та вторинного повітря. Виявлені раціональні режими роботи пальника при спалюванні відходів деревини

Ключові слова. Пальник, відходи деревини, вологість, температура факелу, футерівка

Вступ, постановка задачі. В умовах глобального зростання цін на енергетичні ресурси та принципової вичерпності викопних енергоресурсів провідні країни світу докладають значних зусиль, спрямованих на впровадження заходів з енергоефективності та використання відновлювальних джерел енергії [1]. Звісно, краще використовувати енергію, яка вже вироблена, чим виробляти для цих потреб додаткову енергію; краще використовувати джерела енергії, які відновлюються, чим ті, які вичерпуються.

Житлово-комунальне господарство України нині посідає третє місце серед галузей економіки за обсягами споживання природного газу – понад 13,0 млрд. кубометрів на рік [2].

Енергоспоживання на початку XXI сторіччя у всіх регіонах світу демонструє стійку тенденцію до зростання, за останні 10 років воно збільшилось на 11%. Зростання обумовлюється темпами світового економічного розвитку, збільшенням населення планети й усе більш зростаючою роллю енергоресурсів у житті людства [1].

Займаючи надзвичайно вигідне географічне положення, Україна має значну частину лісостепової зони та зони полісся. Тому відходи деревини (тирса, тріска тощо) та вироблені з них палива (пеллети, брикети) залишаються надійним поновлюваним місцевим енергоресурсом [3]. Вологість переважної частини відходів деревини знаходиться в межах 30...50%. Деревинні пеллети та брикети мають меншу вологість – 9...20%[4]. На сьогодні в Вінницькій області працює: 13 реакторів газифікації (установки Сухіна); 7 теплогенераторів на пресованій соломі; 13 котелень на відходах деревини.

Існує думка, що значного зменшення споживання газу можна досягти в результаті першочергової модернізації теплогенерувального обладнання. Реконструкція котелень, звичайно, необхідна, але не обов'язковою є заміна котлів. Використання вискоелективних пальників на твердих органічних відходах з газовими котлами дозволяє отримувати теплоту з достатньою надійністю і високою економічністю.

Мета роботи – зменшення витрат природного газу за рахунок впровадження надійних енергоефективних пальників на відходах деревини.

Основні дослідження. Для дослідження був обраний твердопаливний пальник ТОВ «Новітні технології 2006» ПВТ-3000 номінальною потужністю 3 МВт, що працює на твердих органічних відходах [4] (рис. 1).

Пальник має циліндричний корпус, футерований шамотною цеглою. Для подачі палива в робочу камеру пальника встановлений шнековий механізм з мотор-редуктором. Використання автоматизованої подачі палива дозволяє якісно регулювати теплову потужність пальника. В робочу камеру пальника під колосникову решітку за допомогою вентилятора підводиться первинне повітря у кількості, меншій ніж теоретично потрібна для повного спалювання палива. Допалювання утвореного газу здійснюється в топці котла при подаванні туди вторинного повітря, яке попередньо підігрівається в каналах, утворених в шарі футеровки пальника. Футеровка робочої камери пальника дозволяє підтримувати в камері високу температуру, що дозволяє: по-перше, підвищити якість спалювання, особливо вологого, палива; по-друге, включати пальник в роботу після короточасної зупинки без примусового запалювання палива. Конструкція пальника дозволяє регулювати витрату первинного та вторинного повітря, чим можна досягти високої ефективності спалювання палива і мінімальних концентрацій шкідливих речовин у відхідних газах [5].

Для дослідження ефективності роботи пального в різних режимах використана математична модель теплогідравлічних процесів у пальноку, яка побудована на основі Нормативного методу [6] з врахуванням балансових рівнянь процесу газогенерації [7], особливостей футеровки та охолодження стінок камери потоком вторинного повітря.




Рис. 1 Конструктивна схема твердопаливного пальника ПВТ-3000: 1 – корпус, 2 – рама, 3 – колеса, 4 – бункер, 5 – ковпак, 6 – ворошитель, 7 – шнек, 8 – мотор-редуктор, 9 – приймальний бункер, 10 – люк завантажувальний, 11 – камера, 12 – футеровка камери, 13 – двері, 14 – вентилятор первинного повітря, 15 – повітропровід, 16 – колосник, 17 – засувка паливна, 18 – обшивка, 19 – сопло, 20 – дросель, 21 – вухо вантажопідйомне, 22 – рукоятка, 23 – шибер, 24 – люк вхідний, 25 – люк вивантаження попелу, 26 – засувка подавання вторинного повітря в топку котла через канали в футерівці пальника

Одним з основних режимних параметрів роботи пального є витрата первинного повітря або коефіцієнт його надлишку. Для виявлення впливу цього параметра на показники роботи пального ПВТ-3000 (рис. 2) проведені числові дослідження за умов потужності пального 3 МВт і вологості деревинної тирси 30%. Топкові втрати теплоти прийнято $q_3 = 0,5\%$, $q_4 = 0,5\%$.




Рис. 2 Результати числових досліджень показників роботи пального при зміні коефіцієнта надлишку первинного повітря

Надійність роботи пальника в великій мірі визначається температурним рівнем на поверхні шамотної стінки. Для нормальної роботи футеровки пальника температура її поверхні не повинна перевищувати 800...1000°C. Тому раціональний коефіцієнт надлишку первинного повітря має знаходитись в межах 0,65...0,85. Причому більші значення коефіцієнту надлишку первинного повітря відповідають спалюванню палива із більшою вологістю.

Для теплотехнічного обладнання на відходах деревини, що працює із сумарним коефіцієнтом надлишку повітря 1,4...1,8, температура вторинного повітря на виході з каналів, виконаних у футерівці, складає 60...150°C. Це дозволяє забезпечити якісне допалювання генераторного газу в топці котла.

В реальних режимах експлуатації обладнання може працювати із зменшеною потужністю. Для аналізу показників роботи пальника на різних потужностях проведені відповідні числові дослідження (рис. 3). Коефіцієнт надлишку первинного та вторинного повітря прийнято 0,8 та 0,8.




Рис. 3 Результати аналізу роботи пальника при зміні корисної теплової потужності

Як видно з рис. 3, температура в робочій камері пальника незначно (на 30...70°C) знижується при зменшенні корисної потужності пальника від 1 МВт до 3 МВт, натомість температура вторинного повітря, що перед подачею в топку нагрівається в каналах футерівки пальника, при тому ж зменшенні його теплової потужності збільшується на 35...100°C. Таким чином, можна вважати, що при роботі пальника із зменшеним навантаженням температура в топці котла зміниться незначно.

Низька температура в зоні горіння за умов використання твердопаливного пальника (900...1200°C) дозволяє зменшити викиди оксидів азоту [5] в порівнянні із спалюванням природного газу, але не дозволяє досягти номінальної потужності котла.

Впровадження твердопаливних пальників для газових котлів дозволяє забезпечити значну економію природного газу. Так, заміна газового пальника на твердопаливний з середньорічною потужністю 2 МВт дозволить зекономити до 2,1 млн. м³ природного газу на рік. Крім того, за цінами 2013 року витрати на природний газ для промислових котелень в 1,5...4 рази більші, ніж витрати на відходи деревини при встановленні твердопаливних пальників.

Висновки

В умовах різкого збільшення попиту і цін на первинні енергоносії на перше місце виходять проблеми розробки і впровадження енергоефективних технологій, що використовують органічні відходи для виробництва теплоти.

З використанням математичної моделі теплогідравлічних процесів в твердопаливному пальнику проведені дослідження показників пальника ПВТ-3000, розробленого ТОВ «Новітні технології 2006». Встановлено, що розглянута конструкція пальника дозволяє з достатньою ефективністю спалювати відходи деревини у вигляді тирси, пеллетів вологістю 9,5...50%. Виявлені раціональні значення коефіцієнта надлишку первинного повітря, які дозволяють забезпечувати надійну та енергоефективну роботу пальника.

Таким чином, заміна газового пальника на твердопаливний призводить до значного скорочення споживання первинних енергоносіїв і суттєвого зменшення експлуатаційних витрат.

Список літератури

1. World Energy Outlook 2012. - ОЕСР / МЕА: Міжнародне енергетичне агентство, 2012 рік. - 672 с.
2. Пристая А. Энергетическое использование в Украине древесины и ее отходов. Режим доступа: <http://bio.ukrbio.com/ru/articles/1893>.

3. Головкин С.И. Энергетическое использование древесных отходов/ С. И. Головкин, М.Ф.Коперин и др. – М.: Лесная промышленность, 1987. – 224 с.
4. Степанов Д. В. Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів малої потужності : монографія /Д. В. Степанов, Л. А. Боднар. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 152 с.
5. Степанов Д.В., Шмоняк М.П., Юзюк А.О. Энергоэффективное использование отходов древесины //Енергетика и электрификация. – 2013. – №5. – С. 36-39.
6. Тепловой расчет котлов (нормативный метод). – Изд. 3-е перераб. и доп. – СПб.: Изд. НПО ЦКТИ, 1998. – 256 с.
7. Степанов Д.В. Математичне моделювання процесів газогенерації відходів деревини з використанням балансових рівнянь //Вісник НУВГП. – 2013. – №1. – С. 124-130.

D. Stepanov, M. Deundyak, O. Kalyuzhko
Vinnitsia National Technical University

BURNER OF WOOD WASTES

The prospects of utilization of wood wastes with humidity 9,5...50% in Ukraine are analysed, it is indicated on perspective of re-equipment of gas boilers by installation of burners on wastes of wood, the construction of burner by power 3000 kWt is analysed, which works on wastes of wood. With the use of mathematical model heathydrodynamic processes in a burner, which is built taking into account the Normative method of thermal calculation of boilers, balance equalizations of gasogeneration and features of construction of burner, numerical researches of his modes of operations are conducted. Influence of fuel descriptions, appearing synthesis-gas and modes of operations of burner on its heating engineering indexes – calculation temperature of torch, surfaces of lining-up and second air – is analysed. The rational modes of operations of burner at incineration of wood wastes are exposed.

Keywords. Burner, wastes of wood, humidity, temperature of torch, lining-up

1. World Energy Outlook 2012. - OESR / MEA: Mlzhnarodne energetichne agentstvo, 2012. - 672 p.
2. Pristaya A. Energeticheskoe ispolzovanie v Ukraine drevesiny i ee othodov. <http://bio.ukrbio.com/ru/articles/1893> .
3. Golovkov S.I. Energeticheskoe ispolzovanie drevesnyh othodov / S. I. Golovkov, M.F.Koperin i dr. – М.: Lesnaya promyshlennost, 1987. – 224 p.
4. Stepanov D. V. Energetichna ta ekologichna effektivnist vodogriynih kotlliv maloyi potuzhnosti : monografliya /D. V. Stepanov, L. A. Bodnar. - Vlnnitsya : VNTU, 2011. - 152 s.
5. Stepanov D.V., Shmonyak M.P., Yuzyuk A.O. Energoeffektivne vikoristannya vldhodiv derevini //Energetika i elektrifikatsiya. – 2013. – #5. – P. 36-39.
6. Teplovoy raschet kotlov (normativniy metod). – Izd. 3-e pererab. i dop. – SPb.: Izd. NPO CKTI, 1998. – 256 p.
7. Stepanov D.V. Matematichne modelyuvannya protsesiv gazogeneratsiy vidhodiv derevini z vikoristannyam balansovih rivnyan //Visnik NUVGP. – 2013. – #1. – P. 124-130.

УДК 621.181.7

Д. В. Степанов, канд. техн. наук, доцент; **Н.В. Деундяк**; **А.Н. Калюшко**
Винницкий национальный технический университет

ГОРЕЛКА НА ОТХОДАХ ДРЕВЕСИНЫ

Проанализированы перспективы использования отходов древесины в Украине с влажностью 9,5...50%, указано на перспективность переоборудования газовых котлов за счет установления горелок на отходах древесины, проанализирована конструкция горелки мощностью 3000 кВт, которая работает на отходах древесины. С использованием математической модели теплогидродинамических процессов в горелке, которая построена с учетом Нормативного метода теплового расчета котлоагрегатов, балансовых уравнений газогенерации и особенностей конструкции горелки, проведены числовые исследования режимов его работы. Проанализировано влияние характеристик топлива, образованного синтез-газа и режимов работы горелки на её теплотехнические показатели – расчетную температуру факела, поверхности футеровки и вторичного воздуха. Выявлены рациональные режимы работы горелки при сжигании отходов древесины

Ключевые слова. Горелка, отходы древесины, влажность, температура факела, футеровка

Надійшла 17.08.2013

Received 17.08.2013

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ И СРЕДСТВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАГАЗИРОВАНИЯ КВАРТИР ИЗ-ЗА АВАРИЙ НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТАХ

На сегодняшний день одной из основных задач в Украине является обеспечение взрывобезопасности газифицированных помещений, в том числе жилых квартир. Государственной программой обеспечения пожарной безопасности, утвержденной распоряжением Кабинета Министров от 15.11.2007 г. № 871-р «О повышении уровня безопасности газоснабжения населения», предусмотрено проведение исследований в области разработки методов прогнозирования вероятности возникновения взрывов и пожаров в жилых и промышленных помещениях, эффективных способов их предупреждения, а также ликвидации их последствий.

В предыдущих публикациях были разработаны средства обеспечения взрывобезопасности: электромагнитный клапан-отсекатель и газовая защита.

В данной статье вычислена эффективность и доказана целесообразность использования данных технических решений, позволяющих уменьшить вероятность загазования квартир: научно обоснованы параметры надежности предлагаемого электромагнитного клапана-отсекателя и газовой защиты, при которых обеспечивается взрывобезопасность газифицированных помещений.

Также выявлено влияние надежности оборудования газораспределительного пункта на безопасность газифицированных помещений.

Ключевые слова: надежность, оборудование ГРП, клапан-отсекатель, газифицированное помещение.

Постановка проблемы. На сегодняшний день одной из основных задач в Украине является обеспечение взрывобезопасности газифицированных помещений, в том числе жилых квартир. Государственной программой обеспечения пожарной безопасности, утвержденной распоряжением Кабинета Министров от 15.11.2007 г. № 871-р «О повышении уровня безопасности газоснабжения населения», предусмотрено проведение исследований в области разработки методов прогнозирования вероятности возникновения взрывов и пожаров в жилых и промышленных помещениях, эффективных способов их предупреждения, а также ликвидации их последствий.

Анализ ситуации. Анализ статистических данных о произошедших в газовом хозяйстве Украины авариях за период с 1999 по 2011 годы показал, что до 2% наиболее крупных аварий с человеческими жертвами от общего их количества происходят в результате аварийного повышения давления после газораспределительного пункта (ГРП), т.е. при аварийном переходе газа, который эксплуатируется под средним давлением (0,005 – 0,3 МПа) в трубопровод низкого давления (до 5 кПа) [1]. Такой переход (авария) может произойти при совпадении в пространстве и времени следующих трех событий: отказ в системе регулятора давления (не обеспечивается снижение выходного давления); отказ в срабатывании сбросного клапана; отказ в срабатывании предохранительно-запорного клапана.

В результате такой аварии на ГРП происходит отрыв пламени от горелки газовой плиты, расположенной в кухне квартиры, вследствие чего пламя гаснет и газ продолжает поступать в квартиру [2].

При концентрации метана в воздухе 5-15% по объему, образуется гремучая смесь, способная взрываться при случайном появлении в этот момент времени экзогенного источника [3].

Цель. Научно обосновать параметры надежности предлагаемого электромагнитного клапана-отсекателя и газовой защиты, при которых обеспечивается взрывобезопасность газифицированных помещений.

Постановка задачи. Необходимо выявить влияние надежности оборудования газораспределительного пункта на безопасность газифицированных помещений.

Уменьшить вероятность загазования квартир можно за счет следующих мероприятий:

- а) выбора оптимальных, с точки зрения обеспечения надежности, сроков диагностики (проверки) работы разгрузочного клапана и клапана-отсекателя;
- б) установки дополнительного клапана-отсекателя на вводном в квартиру газопроводе.

Частоту загазований квартиры при переходе газа из трубопровода среднего давления в трубопровод низкого в результате аварий на ГРП, можно определить, используя формулу: